РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

0002333

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Региональный центр экспертизы, сертификации и испытаний»

Регистрационный № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.К00560

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Волвуд»
ОГРН: 1026901599515
Юридический адрес: 171162, Тверская область, м.о. Вышневолоцкий, г Вышний Волочек, ул Ломоносова, дом 10, Телефон: +7 (930) 175 06 07, адрес электронной почты: ilinao-72@ya.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Techomar & Adrem AS. Адрес места осуществления деятельности: Vana-Narva mnt. 22 74114 Maardu, Estonia. Телефон: +372 603 4865/+372 603 4896.
Адрес электронной почты: info@estaparket.eu

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

«ПОЖЭКСПЕРТИЗА» Общества с ограниченной ответственностью «СМ-ЭКСПЕРТИЗА», Адрес: Россия, 142200, Московская обл., г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 57.
Телефон: +7(995)-500-93-77; электронная почта: info@sm-exp.ru.
Аттестат аккредитации № РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ОС003.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия паркетные: паркет многослойный торговых марок «ESTA PARKET», «SCANDI FLOOR», с лицевой шлифованной и браширована стороной, с защитно-декоративным покрытием лаком, маслом, из дуба, ясеня, бука, ятобы, ореха, мербау, выпускаемые по технической документации изготовителя
Серийный выпуск

ОК 034-2014 (КПЕС 2008)
16.22.10

ТН ВЭД
4418750000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Группа распространения пламени – сильно распространяющие (РП4) по ГОСТ 51032-97; Группа воспламеняемости – легковоспламеняемые (В3) по ГОСТ 30402-96; Группа дымообразования – с высокой дымообразующей способностью (Д3) по ГОСТ 12.1.044-2018, п. 4.18; Группа токсичности –чрезвычайно опасные (Т4) по ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20;

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокола испытаний № ПОЖ/Э-26/08-0007, от 06.08.202 года, выданного Испытательным центром «ПОЖЭКСПЕРТИЗА», аттестат аккредитации РОСС RU.33026.04ЦЭТ0ИЛ003, сроком действия до 08.01.2027 года.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация изготовителя

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ С 06.08.2026 ПО 05.08.2029

Руководитель (заместитель руководителя органа по сертификации) _____ подпись — Филатов И.О. (инициалы, фамилия)

Орган по сертификации продукции «ПОЖЭКСПЕРТИЗА»

Эксперт (эксперты) _____ подпись — Соловьев А.В. (инициалы, фамилия)

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что должно подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля, ответственность за проведение сертификации и инспекционного контроля возлагается на орган по сертификации системы добровольной сертификации.

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «В», ТЗ № 96